

2024年4月

お客様各位

リンテック株式会社
リンテックサインシステム株式会社

粘着剤付化粧フィルム「PAROI」

不燃材料認定対象製品の出荷停止について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、コンプライアンス強化の一環として実施した社内調査によりまして、国土交通大臣認定を受け不燃材料等として販売を行っていた製品の一部について、認定範囲から外れていることが判明いたしました。

つきましては、対象製品について不燃材料等としての販売を停止させていただきます。販売再開等につきましては、外部の試験機関および関係機関に確認・相談のうえ再度ご案内を申し上げます。

お客様並びに関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。詳細につきましては別表をご参照ください。

敬 具

記

1. 対象認定番号および対象製品

	対象認定番号	対象製品
1	国土交通大臣認定不燃材料認定番号 NM-2420、NM-2421	パロアの一部製品 詳細は別表①をご参照ください。
2	国土交通大臣認定不燃材料認定番号 NM-2772、NM-2806、NM-3228 NM-3229、NM-3341、NM-3426 NM-3587、NM-3657	パロアの全製品 詳細は別表②をご参照ください。
3	国土交通大臣認定準不燃材料認定番号 QM-0690	パロアの全製品 詳細は別表③をご参照ください。
4	国土交通大臣認定F☆☆☆☆認定番号 MFN-2641、MFN-2642	パロアの全製品 詳細は別表④をご参照ください。

■本件に関する問合せ先

・リンテック株式会社 産業工材事業部門 事業支援部 支援グループ
〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー 8F
TEL:03-3868-7742 FAX:03-3868-7755
MAIL(専用アドレス):paroi-boukanintei@post.lintec.co.jp

・リンテックサインシステム株式会社 事業管理部 事業企画課
〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-1-27
TEL:03-5721-4916 FAX:03-5721-4924
MAIL(専用アドレス):paroi-boukanintei@sign-japan.com

以 上

■別表①

【不燃材料認定】

認定番号	対象品番		不適合内容
NM-2420	GA-6531	GA-6532	<p>建設省告示 1400 号(金属板・金属板を除く)下地に対する不燃認定番号となります。</p> <p>基材に使用している一部添加剤が、申請内容と異なっていることが判明しました。</p> <p>基材質量が申請内容よりも上限値を上回っていることが判明しました。</p> <p>対象品番以外は NM-4572、NM-4783 での認定番号運用が可能です。</p>
	GA-6533	GM-6501	
	GM-6502	GM-6551	
	PWO-724	WH-6549	
	PWO-661	PWO-662	
	PWO-704	PWO-771	
	PWO-975	WH-6527	
	WH-6529	WO-6007	
	WO-6015	WO-6029	
	WO-6035	WO-6057	
	WSP-639	WY-6030	
NM-2421	BR-6403	ME-6451	<p>建設省告示 1400 号(金属板・金属板を除く)下地に対する不燃認定番号となります。</p> <p>基材に使用している一部添加剤が、申請内容と異なっていることが判明しました。</p> <p>基材質量が申請内容よりも上限値を上回っていることが判明しました。</p> <p>対象品番以外は NM-4572、NM-4783 での認定番号運用が可能です。</p>
	ME-6453	ME-6454	
	ME-6455	ME-6456	
	MES-239	MES-240	
	MES-279	MES-357	
	MES-367	MES-368	
	MO-6401	MO-6402	
	PBR-110	PBR-112	
	PBR-124	PBR-125	
	PBR-129	PBR-131	
	PBR-133	PBR-137	
	PBR-138	PBR-140	
	PBR-146	PBR-149	
	PBR-172	PBR-175	
	PBR-176	PBR-177	
	PBR-178	PBR-180	
	PBR-182	PMO-004	
	PMO-006	PMO-007	
	PMO-016	PMS-032	
	PMS-034	PNU-028	
	PNU-029	PNU-030	
PNU-042	PNU-043		
PNU-046	PNU-051		
PSE-166	PSE-168		
PSE-169	PSE-170		
PSE-188			

■別表②

別表①の品番に限らず、下記の不燃材料認定番号に関する運用は全品番中止します。

【不燃認定】

NM-2772	パロアデコの建設省告示 1400 号(金属板)下地に対する不燃認定番号となります。
NM-2806	アルミ樹脂複合板下地に対する不燃認定番号となります。
NM-3587	アルミ樹脂複合板下地に対する不燃認定番号となります。
NM-3228	塗装アルミニウム合金下地に対する不燃認定番号となります。
NM-3229	アルミニウム合金下地に対する不燃認定番号となります。
NM-3341	両面合成樹脂塗装鋼板下地に対する不燃認定番号となります。
NM-3426	パロアレリーフパネルに対する不燃認定番号となります。
NM-3657	パロアレリーフパネルデコに対する不燃認定番号となります。

基材に使用している一部添加剤が、申請内容と異なっていることが判明しました。

基材質量が申請内容よりも上限値を上回っていることが判明しました。

■別表③

下記の準不燃材料認定番号に関する運用は全品番中止します。

【準不燃認定】

QM-0690	パロアレリーフパネルに対する準不燃認定番号となります。
---------	-----------------------------

基材に使用している一部添加剤が、申請内容と異なっていることが判明しました。

基材質量が申請内容よりも上限値を上回っていることが判明しました。

■別表④

下記のF☆☆☆☆認定番号に関して。

【F☆☆☆☆認定】

MFN-2641	左記F☆☆☆☆認定番号は運用を中止とします。
MFN-2642	MFN-3435 で運用可能です(PMO-023 は除く)。

基材に使用している一部添加剤が、申請内容と異なっていることが判明しました。

基材質量が申請内容よりも上限値を上回っていることが判明しました。

※廃番品、特注品の扱いにつきましては、リンテックサインシステム株式会社までお問合せ願います。